

Viele Zahlen, ein Ergebnis aus 2018: Bonner Wasser ist Spitze. (Teil I)



SWB

Energie und Wasser

Starke Partner. Bonn/Rhein-Sieg.

Beschaffenheit des abgegebenen Trinkwassers

Mittelwerte \pm Standardabweichungen der Untersuchungen im Jahr 2018

Parameter	Einheit	Grenzwerte *)	Versorgungsbereich I ***)	Versorgungsbereich II ***)	Versorgungsbereich III ***)	Messhäufigkeit **)
Sensorische Kenngrößen:						
Geruch (Geruchsschwellenwert 12/25°C)		3	1	1	1	t
Geschmack		annehmbar	erfüllt	erfüllt	erfüllt	t
Färbung (SAK-436nm)	m ⁻¹	0,5	0,02 \pm 0,01	0,02 \pm 0,01	0,02 \pm 0,01	wt
Trübung	FNU	1	< 0,10	< 0,10	< 0,10	f
Physikalische Kenngrößen:						
Temperatur	°C	25	9,9 \pm 1,0	8,8 \pm 1,6	8,2 \pm 2,3	t
elektr. Leitfähigkeit bezogen auf 25 °C	μ S/cm	2790	350 \pm 40	280 \pm 40	250 \pm 20	f
pH-Wert bei 10°C		\geq 7,7	8,0 \pm 0,1	8,2 \pm 0,1	8,2 \pm 0,1	t
Calcitlösekapazität bei 10°C (berechnet)	mg/l	\leq 5,0	2,1 \pm 0,7	1,6 \pm 0,4	2,1 \pm 0,4	m
Sauerstoffsättigung	%		96 \pm 2	94 \pm 4	94 \pm 5	m
Chemische Kenngrößen:						
Summenparameter für organische Stoffe:						
Organ. Geb. Kohlenstoff (TOC)	mg/l	ohne anormale Veränderung	0,6 \pm 0,2	0,8 \pm 0,2	0,9 \pm 0,1	wt
UV-Extinktion (SAK-254nm)	m ⁻¹		1,0 \pm 0,2	1,3 \pm 0,3	1,4 \pm 0,2	wt
Anionen						
Borat (als Bor)	mg/l	1,0	0,04 \pm 0,01	0,03 \pm 0,01	0,02 \pm 0,01	w
Bromat (1)	mg/l	0,010	< 0,005	< 0,005	< 0,005	h
Chlorid	mg/l	250	32 \pm 3	26 \pm 4	24 \pm 2	w
Fluorid	mg/l	1,5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	m
Nitrat	mg/l	50	17 \pm 3	13 \pm 3	11 \pm 1	w
Nitrit	mg/l	0,50 / 0,10	< 0,01	< 0,01	< 0,01	w
Phosphat (als Pges)	mg/l		< 0,01	< 0,01	< 0,01	w
Sulfat	mg/l	250	31 \pm 2	29 \pm 2	27 \pm 1	w
Silikat (als Si)	mg/l		4,1 \pm 0,5	3,3 \pm 0,7	2,8 \pm 0,4	w
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks4,3)	mmol/l		1,5 \pm 0,2	1,1 \pm 0,3	0,9 \pm 0,2	w
Kationen						
Ammonium	mg/l	0,50	< 0,01	< 0,01	< 0,01	wt
Natrium	mg/l	200	17,3 \pm 2,1	13,4 \pm 2,5	11,6 \pm 1,4	w
Kalium	mg/l		3,3 \pm 0,4	2,6 \pm 0,4	2,3 \pm 0,1	w
Calcium	mg/l		36,8 \pm 4,9	30,2 \pm 5,3	26,2 \pm 2,2	w
Magnesium	mg/l		7,2 \pm 0,8	6,0 \pm 0,9	5,5 \pm 0,4	w
Carbonathärte	°dH		4,0 \pm 0,6	3,0 \pm 0,7	2,4 \pm 0,4	w
Gesamthärte	mmol/l		1,22 \pm 0,15	1,00 \pm 0,20	0,88 \pm 0,07	w
Grad deutscher Härte	°dH		6,8 \pm 0,9	5,6 \pm 0,9	4,9 \pm 0,4	
Härtebereiche nach Waschmittelgesetz			weich	weich	weich	

Anmerkungen umseitig!

Viele Zahlen, ein Ergebnis aus 2018: Bonner Wasser ist Spitze. (Teil II)

Parameter	Einheit	Grenzwerte *)	Versorgungsbereich I bis III***)	Messhäufigkeit **)
Spurenmetalle:				
Aluminium	mg/l	0,200	< 0,005	wt
Antimon	mg/l	0,0050	< 0,001	h
Arsen	mg/l	0,010	< 0,001	h
Blei	mg/l	0,010	< 0,001	h
Cadmium	mg/l	0,0030	< 0,0006	h
Chrom	mg/l	0,050	< 0,005	h
Eisen	mg/l	0,200	< 0,005	wt
Kupfer	mg/l	2,0	< 0,005	h
Mangan	mg/l	0,050	< 0,003	wt
Nickel	mg/l	0,020	< 0,003	h
Quecksilber	mg/l	0,0010	< 0,0001	h
Selen	mg/l	0,010	< 0,001	h
Uran (1)	mg/l	0,010	< 0,0002	h
Organische Spurenstoffe :				
Trihalogenmethane	mg/l	0,050	0 ^{x)}	m
Trichlorethen und Tetrachlorethen	mg/l	0,010	0 ^{x)}	m
Pflanzenbehandlungsmittel (a)	mg/l	0,00010	n.n.	m
(Die Analyse umfasst derzeit 44 Wirkstoffe entsprechend der Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes zum Vollzug der TrinkwV., Bundesgesundheitsblatt 7/89 S. 290-295)				
Benzo(a)pyren (1)	mg/l	0,000010	< 0,000005	h
Polyzyklische Aromaten (1)	mg/l	0,00010	0 ^{x)}	h
Benzol (1)	mg/l	0,0010	< 0,0002	h
Cyanid (1)	mg/l	0,050	< 0,005	h
Chlorit (bei Chlordioxid-Dos.)	mg/l	0,20	0,11 ± 0,04	hw
Bakteriologische Parameter :				
Koloniezahl 20°C	/1 ml	100	0 - 2	t/w
Koloniezahl 36°C	/1 ml	100	0 - 2	t/w
Coliforme-Bakterien (b)	/100ml	0	0	t
Escherichia-coli	/100ml	0	0	t
Clostridium	/100ml	0	0	m
Enterokokken	/100ml	0	0	m

Anmerkungen:

(a) PBSM als Einzelstoff/ Σ 0,0005 mg/l

(b) Analyseverfahren nach DIN EN ISO 9308-1

^{x)} Keine Summenbildung möglich, da alle untersuchten Einzelsubstanzen unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen analytischen Verfahren liegen.

n.n.: nicht nachweisbar, < unterhalb des angegebenen Wertes, < kleiner oder gleich dem angegebenen Wert, > größer oder gleich dem angegebenen Wert

^{*)} Grenzwerte gemäß 1. Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 03.05.2011

^{**)} Untersuchungshäufigkeit: f = fortlaufend; t = tägl.; wt = werktägl.; hw = halbwöchentl.; w = wöchentl.; m = monatl.; q = quartalsw.; h = halbjährl.; j = jährlich

^{***)} Das Versorgungsgebiet der SWB Energie und Wasser ist in zwei Versorgungsbereichen unterteilt. Zwischen den beiden Versorgungsbereichen bestehen in Nuancen Unterschiede der Wasserbeschaffenheit, die aus einem geringfügig veränderten Mischungsverhältnis aus den verschiedenen „Quellen“ des WTV resultieren.

Der **Versorgungsbereich I** umfasst geographisch die Tallage im Stadtbezirk Bonn und den Stadtbezirk Beuel (außer Holzlar und Hoholz).

Der **Versorgungsbereich II** umfasst die Hang- und Berglagen in den Stadtbezirken Bonn und Hardtberg, den Stadtbezirk Bad Godesberg sowie den Ortsteil Niederbachem der Gemeinde Wachtberg.

Der **Versorgungsbereich III** umfasst den Ortsteil Holzlar.

In Zweifelsfragen gibt SWB Energie und Wasser unter der Tel. Nr. 0228/711-3753 nähere Auskunft.

Bestimmung durch die von der Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung mbH unter Nr. DGA-PL-6201.03 akkreditierte und in der Liste des LANUV NRW als „Bestellte Untersuchungsstelle“ zugelassenen Laboratorien des Wahnachtalsperrenverbandes.

(1) Untersuchung durch Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn (Prof. Dr. Exner)